

## 令和7年度 源水水質検査結果

項目	単位	水質基準等	令和7年												令和8年		
			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分			
採水日			4月24日	5月21日	6月18日	7月8日											
天候(前日)			雨	曇/晴	晴/曇	晴											
天候(当日)			曇/晴	曇	曇/晴	晴/曇											
気温	℃		14.0	27.2	30.2	30.4											
水温	℃		15.5	16.5	16.2	18.5											
1 一般細菌	個/mL	100 以下			0												
2 大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			<0.0003												
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			<0.00005												
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			<0.001												
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			<0.001												
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			<0.001												
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			<0.002												
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			<0.004												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			<0.001												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.4												
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			<0.08												
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			<0.1												
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			<0.0002												
15 1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			<0.005												
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下			<0.004												
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			<0.002												
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			<0.001												
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			<0.001												
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下			<0.001												
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下															
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下															
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下															
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下															
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下															
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下															
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下															
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下															
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下															
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下															
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下															
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			<0.1												
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.01												
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			<0.03												
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			<0.1												
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			9.4												
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			<0.001												
38 塩化物イオン	mg/L	200 以下			12.5												
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下			66.9												
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下			150												
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			<0.02												
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			<0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			<0.000001												
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			<0.002												
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下			<0.0005												
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下			<0.3												
47 pH値		5.8 以上 8.6 以下			7.1												
48 味		異常でないこと															
49 臭気		異常でないこと															
50 色度	度	5 以下			<0.5												
51 濁度	度	2 以下			<0.1												
残留塩素	mg/L	0.1 以上															
水質基準への適合判定			-	-	-	-											
独自項目	1	電気伝導率	μ S/cm		185												
独自項目	14	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0		0										

(備考) \* 定量下限値未満の場合は、"<(不等号)"で表記。