

令和7年度			南部町下中谷（入蔵）		入蔵配水池系統給水栓												回数	最高	最低	平均
項目		単位	4月 23日(水)	5月 20日(火)	6月 10日(火)	7月 9日(水)	8月 7日(木)	9月 10日(水)	10月 6日(月)	11月 4日(火)	12月 9日(火)	1月	2月	3月						
	前日天候		曇 雨	晴/曇	曇	晴/曇	曇/晴	曇 雨	晴 雨	雨/晴	曇				9					
	当日天候		雨	曇/晴	曇 雨	曇/晴	雨/曇	雨	晴 雨	晴/曇	曇/晴				9					
	気温	℃	15.8	29.2	23.5	32.5	30.5	25.3	25.6	12.7	9.6				9	32.5	9.6	22.7		
	水温	℃		16.6	20.8	22.2	29.0	31.3	29.4	25.0	18.8	12.6				9	31.3	12.6	22.8	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0				9	0	0	0		
	大腸菌		検出されないこと	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*				9					
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下																	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下																	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下																	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下																	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下																	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下																	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				3	<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下																	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.18			0.19			0.19				3	0.19	0.18	0.18	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下																	
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下																	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下																	
	シス-1,2-ジクロロエチン及び	mg/L	0.04mg/L以下																	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下																	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下																	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下																	
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下																	
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06				3	<0.06	<0.06	<0.06	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				3	<0.002	<0.002	<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			<0.006			<0.006			<0.006				3	<0.006	<0.006	<0.006	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003				3	<0.003	<0.003	<0.003	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01				3	<0.01	<0.01	<0.01	
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				3	<0.001	<0.001	<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01				3	<0.01	<0.01	<0.01	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003				3	<0.003	<0.003	<0.003	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003				3	<0.003	<0.003	<0.003	
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			<0.009			<0.009			<0.009				3	<0.009	<0.009	<0.009	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008				3	<0.008	<0.008	<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下																	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下																	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下																	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下																	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下																	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下																	
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	14.3	12.8	12.6	12.3	12.4	12.9	12.4	11.9	12.3				9	14.3	11.9	12.6	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			81.1			83.6			83.5				3	83.6	81.1	82.7	
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			136			166			141				3	166	136	147	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																		
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				9	<0.3	<0.3	<0.3		
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5				9	7.5	7.2	7.4		
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				9					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				9					
色度	度	5度以下	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				9	0.6	<0.5	<0.5		
濁度	度	2度以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1				9	0.2	<0.1	<0.1		
残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30				9	0.30	0.20	0.27		
水質基準への適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合									

令和7年度		南部町下中谷（入蔵）		入蔵配水池系統給水栓															
項目		単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
日	時			23日(水)	20日(火)	10日(火)	9日(水)	7日(木)	10日(水)	6日(月)	4日(火)	9日(火)							
				224	226	226	228	230	227	230	226	228				9	230	224	227