

消火栓とホース接続訓練報告書まとめ 令和7年度(春)

区	班	消火栓 番号	参加者 数	①問題点	②良かった点	③他、気づいたこと	事務局
2区	5班	37	20		みんなで「なるほどー」と言いながら正しい使い方を学べた。	放水するまでを(放水を含む)見たいねとゆう会話がありました。キレイに収納されていました。	放水は出張消火器講習会の当番の班で、指導者を配置して順番に行います。

消火栓とホース接続訓練報告書まとめ 令和7年度(春)

区	班	消火栓 番号	参加者 数	①問題点	②良かった点	③他、気づいたこと	事務局
3区	4班	30	17	・柵の中に水が溜まっていて管の接続部分が水に埋まっていた、整備してもらう様要望はしているが現時点では未整備 ・水を出す栓が堅くて男性の力でも回りづらかった。	・操作手順の確認ができた ・①の問題点を確認できた	・秋の一斉清掃時は消火器の訓練を希望(バリエーションをつける為) ・柵の中の水をとる際に手動式ポンプがあると良い	どの様な消火器講習会を考えていらっしゃるのか？ 早目に事務局にご相談ください。

消火栓とホース接続訓練報告書まとめ 令和7年度(春)

4区	1班	32	20	・消火栓ボックス(地下)の水たまり ・消火作業に4人の方が必要のよう ですが、人数の確保と、例え4人居 たとしても体力的に従事できるか心 配。	・班員以外(アパート大人1、小学 生以下1)方も参加し真剣に取り組 んだこと。	・ホースを2本以上繋いだ時の水 の勢いが落ちるのではないかと心 配。	2本連結させた場合、1本に比べ ると多少勢いは落ちますが、東西 町の消火栓であれば2Fまでとどき ます。ホースが折れたりしなけれ ば。(町の防災担当者より)
----	----	----	----	--	---	--	--