

原水水質検査結果

入蔵水源

項目		単位	令和5年
	採水日		9月26日
	天候(前日)		曇
	天候(当日)		曇
	気温	℃	26.0
	水温	℃	16.0
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	2
	2 大腸菌		ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.18
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満
	14 四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満
	20 ベンゼン	mg/L	0.001 未満
	21 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満
	22 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満
	23 鉄及びその化合物	mg/L	0.06
	24 銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満
	25 ナトリウム及びその化合物	mg/L	16
	26 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満
	27 塩化物イオン	mg/L	11
	28 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84
	29 蒸発残留物	mg/L	140
	30 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
	31 ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
	32 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
	33 非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
	34 フェノール類	mg/L	0.0005 未満
	35 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満
	36 pH値		7.4
	37 味		====
	38 臭気		異常でない
	39 色度	度	<1
	40 濁度	度	<0.5

(備考) * 検査結果中の“ND”は、Non-detection(不検出)の略。

* 定量下限値未満の場合は、“<(不等号)”で表記。