

| 令和7年度      |                   | 南部町上中谷（赤谷） |               | 赤谷配水池系統給水栓   |              |              |             |             |              |              |              |              |      |    |    |      |           |           |           |
|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----|----|------|-----------|-----------|-----------|
| 項目         |                   | 単位         |               | 4月<br>23日(水) | 5月<br>20日(火) | 6月<br>10日(火) | 7月<br>9日(水) | 8月<br>7日(木) | 9月<br>10日(水) | 10月<br>6日(月) | 11月<br>4日(火) | 12月<br>9日(火) | 1月   | 2月 | 3月 | 回数   | 最高        | 最低        | 平均        |
|            | 前日天候              |            |               | 曇 雨          | 晴/曇          | 曇            | 晴/曇         | 曇/晴         | 曇 雨          | 晴 雨          | 雨/晴          | 曇            |      |    |    | 9    |           |           |           |
|            | 当日天候              |            |               | 雨            | 曇/晴          | 曇 雨          | 曇/晴         | 雨/曇         | 雨            | 晴 雨          | 晴/曇          | 曇/晴          |      |    |    | 9    |           |           |           |
|            | 気温                | ℃          |               | 15.8         | 29.2         | 23.5         | 32.5        | 30.5        | 25.3         | 25.6         | 12.7         | 9.6          |      |    |    | 9    | 32.5      | 9.6       | 22.7      |
|            | 水温                | ℃          |               | 16.1         | 20.4         | 21.9         | 28.4        | 29.0        | 25.4         | 22.0         | 14.5         | 9.5          |      |    |    | 9    | 29.0      | 9.5       | 20.8      |
| 水質基準項目     | 一般細菌              | 個/mL       | 100個/mL以下     | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |      |    |    | 9    | 0         | 0         | 0         |
|            | 大腸菌               |            | 検出されないこと      | 検出せず*        | 検出せず*        | 検出せず*        | 検出せず*       | 検出せず*       | 検出せず*        | 検出せず*        | 検出せず*        | 検出せず*        |      |    |    | 9    |           |           |           |
|            | カドミウム及びその化合物      | mg/L       | 0.003mg/L以下   |              |              | <0.0003      |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
|            | 水銀及びその化合物         | mg/L       | 0.0005mg/L以下  |              |              | <0.00005     |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
|            | セレン及びその化合物        | mg/L       | 0.01mg/L以下    |              |              | <0.001       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|            | 鉛及びその化合物          | mg/L       | 0.01mg/L以下    |              |              | <0.001       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|            | ヒ素及びその化合物         | mg/L       | 0.01mg/L以下    |              |              | <0.001       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|            | 六価クロム化合物          | mg/L       | 0.02mg/L以下    |              |              | <0.002       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|            | 亜硝酸態窒素            | mg/L       | 0.04mg/L以下    |              |              | <0.004       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
|            | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L       | 0.01mg/L以下    |              |              | <0.001       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L       | 10mg/L以下      |              |              | 0.3          |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | 0.3       | 0.3       | 0.3       |
|            | フッ素及びその化合物        | mg/L       | 0.8mg/L以下     |              |              | <0.08        |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.08     | <0.08     | <0.08     |
|            | ホウ素及びその化合物        | mg/L       | 1.0mg/L以下     |              |              | <0.1         |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
|            | 四塩化炭素             | mg/L       | 0.002mg/L以下   |              |              | <0.0002      |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
|            | 1,4-ジオキサン         | mg/L       | 0.05mg/L以下    |              |              | <0.005       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
|            | ジス-1,2-ジ'クロロエチン及び | mg/L       | 0.04mg/L以下    |              |              | <0.004       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
|            | ジクロロメタン           | mg/L       | 0.02mg/L以下    |              |              | <0.002       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|            | テトラクロロエチレン        | mg/L       | 0.01mg/L以下    |              |              | <0.001       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|            | トリクロロエチレン         | mg/L       | 0.01mg/L以下    |              |              | <0.001       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|            | ベンゼン              | mg/L       | 0.01mg/L以下    |              |              | <0.001       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|            | 塩素酸               | mg/L       | 0.6mg/L以下     |              |              | <0.06        |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.06     | <0.06     | <0.06     |
|            | クロロ酢酸             | mg/L       | 0.02mg/L以下    |              |              | <0.002       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|            | クロロホルム            | mg/L       | 0.06mg/L以下    |              |              | <0.006       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.006    | <0.006    | <0.006    |
|            | ジクロロ酢酸            | mg/L       | 0.03mg/L以下    |              |              | <0.003       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
|            | ジブロモクロロメタン        | mg/L       | 0.1mg/L以下     |              |              | <0.01        |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.01     | <0.01     | <0.01     |
|            | 臭素酸               | mg/L       | 0.01mg/L以下    |              |              | <0.001       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|            | 総トリハロメタン          | mg/L       | 0.1mg/L以下     |              |              | <0.01        |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.01     | <0.01     | <0.01     |
|            | トリクロロ酢酸           | mg/L       | 0.03mg/L以下    |              |              | <0.003       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
|            | ブロモジクロロメタン        | mg/L       | 0.03mg/L以下    |              |              | <0.003       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
|            | ブロモホルム            | mg/L       | 0.09mg/L以下    |              |              | <0.009       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.009    | <0.009    | <0.009    |
|            | ホルムアルデヒド          | mg/L       | 0.08mg/L以下    |              |              | <0.008       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
|            | 亜鉛及びその化合物         | mg/L       | 1.0mg/L以下     |              |              | <0.1         |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
|            | アルミニウム及びその化合物     | mg/L       | 0.2mg/L以下     |              |              | <0.02        |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
|            | 鉄及びその化合物          | mg/L       | 0.3mg/L以下     |              |              | <0.03        |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.03     | <0.03     | <0.03     |
|            | 銅及びその化合物          | mg/L       | 1.0mg/L以下     |              |              | <0.1         |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
|            | ナトリウム及びその化合物      | mg/L       | 200mg/L以下     |              |              | 9.7          |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | 9.7       | 9.7       | 9.7       |
|            | マンガン及びその化合物       | mg/L       | 0.05mg/L以下    |              |              | <0.005       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
|            | 塩化物イオン            | mg/L       | 200mg/L以下     | 11.1         | 11.5         | 11.1         | 10.5        | 10.7        | 10.8         | 9.2          | 10.1         | 10.5         |      |    |    | 9    | 11.5      | 9.2       | 10.6      |
|            | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L       | 300mg/L以下     |              |              | 33.7         |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | 33.7      | 33.7      | 33.7      |
|            | 蒸発残留物             | mg/L       | 500mg/L以下     |              |              | 85           |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | 85        | 85        | 85        |
|            | 陰イオン界面活性剤         | mg/L       | 0.2mg/L以下     |              |              | <0.02        |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
|            | ジェオスミン            | mg/L       | 0.00001mg/L以下 |              |              | <0.000001    |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
|            | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L       | 0.00001mg/L以下 |              |              | <0.000001    |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
|            | 非イオン界面活性剤         | mg/L       | 0.02mg/L以下    |              |              | <0.002       |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|            | フェノール類            | mg/L       | 0.005mg/L以下   |              |              | <0.0005      |             |             |              |              |              |              |      |    |    | 1    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
|            | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L       | 3mg/L以下       | <0.3         | <0.3         | <0.3         | <0.3        | <0.3        | <0.3         | <0.3         | <0.3         | <0.3         | <0.3 |    |    | 9    | <0.3      | <0.3      | <0.3      |
|            | pH値               |            | 5.8以上8.6以下    | 6.5          | 6.5          | 6.6          | 6.5         | 6.6         | 6.5          | 6.5          | 6.6          | 6.7          |      |    |    | 9    | 6.7       | 6.5       | 6.5       |
|            | 味                 |            | 異常でないこと       | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし |    |    | 9    |           |           |           |
|            | 臭気                |            | 異常でないこと       | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし |    |    | 9    |           |           |           |
|            | 色度                | 度          | 5度以下          | <0.5         | <0.5         | <0.5         | <0.5        | <0.5        | <0.5         | <0.5         | <0.5         | <0.5         | <0.5 |    |    | 9    | <0.5      | <0.5      | <0.5      |
|            | 濁度                | 度          | 2度以下          | <0.1         | <0.1         | <0.1         | <0.1        | <0.1        | <0.1         | <0.1         | <0.1         | <0.1         | <0.1 |    |    | 9    | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| 残留塩素       | mg/L              | 0.1mg/L以上  | 0.20          | 0.20         | 0.20         | 0.10         | 0.20        | 0.20        | 0.10         | 0.20         | 0.20         | 0.20         |      |    | 9  | 0.20 | 0.10      | 0.17      |           |
| 水質基準への適合判定 |                   |            | 適合            | 適合           | 適合           | 適合           | 適合          | 適合          | 適合           | 適合           | 適合           | 適合           |      |    |    |      |           |           |           |

| 令和7年度 |   | 南部町上中谷（赤谷） |        | 赤谷配水池系統給水栓 |        |        |       |       |        |       |       |       |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|---|------------|--------|------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 項目    |   | 単位         |        | 4月         | 5月     | 6月     | 7月    | 8月    | 9月     | 10月   | 11月   | 12月   | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 | 最高  | 最低  | 平均  |
| 日     | 時 |            |        | 23日(水)     | 20日(火) | 10日(火) | 9日(水) | 7日(木) | 10日(水) | 6日(月) | 4日(火) | 9日(火) |    |    |    |    |     |     |     |
|       |   | 電気伝導率      | μ S/cm | 122        | 120    | 120    | 121   | 121   | 121    | 124   | 132   | 123   |    |    |    | 9  | 132 | 120 | 122 |