

西伯上水
馬佐良

令和6年度 浄水水質検査結果

項目	単位	水質基準等	令和6年										令和7年		
			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
採水日			4月8日	5月7日	6月3日	7月22日	8月5日	9月3日	10月15日	11月5日	12月4日	1月14日	2月4日	3月3日	
天候(前日)			曇	雨/曇	雨/晴	晴	晴	晴/曇	晴/曇	晴	曇	晴/雨	雨/晴	雨	
天候(当日)			曇/雨	曇/雨	曇/雨	晴	晴	曇/晴	曇/雨	曇/雨	曇/晴	曇/雨	雪	雨/曇	
気温	℃		17.7	20.3	18.2	30.4	31.8	29.2	25.8	16.5	10.7	8.9	1.0	0.5	
水温	℃		16.0	19.4	19.8	23.9	25.6	24.8	20.6	19.1	14.6	10.6	10.6	11.0	
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌		検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下				<0.0003									
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下				<0.00005									
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下				<0.001									
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下				<0.001									
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下				<0.001									
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下				0.002									
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下				<0.004									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下				1.5									
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下				<0.08									
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下				<0.1									
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				<0.0002									
15 1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				<0.005									
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				<0.004									
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				<0.002									
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				<0.001									
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				<0.001									
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下				<0.001									
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下				<0.1									
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下				<0.02									
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下				<0.03									
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下				<0.1									
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下				10									
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下				<0.005									
38 塩化物イオン	mg/L	200 以下		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	89			95			90			90			
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	136			150			168			139			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下				<0.02									
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下				<0.000001									
43 2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001 以下				<0.000001									
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下				<0.005									
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下				<0.0005									
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	
48 味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
49 臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下(暫定)													
嫌気性芽胞菌	個/100mL														
水質基準への適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

(備考) * 検査結果中の“ND”は、Non-detection(不検出)の略。
* 定量下限値未満の場合は、“<(不等号)”で表記。