

≪浄水≫		項目	基準値	浄水												
	採水年月日		5月25日				5月7日									
	採水地		天萬	上野	池野	能竹	東町	金山	馬佐良	今長	早田	八金	入蔵	与一谷	赤谷	大河内
	水温		20.0℃	17.0℃	22.0℃	16.0℃	19.0℃	18.0℃	18.0℃	16.0℃	16.0℃	18.0℃	16.0℃	18.0℃	17.0℃	16.0℃
	遊離残留塩素	mg/L	0.2mg/L	0.1mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L
1	一般細菌	100個/ｍL以下	0個/ｍL	0個/ｍL	0個/ｍL	0個/ｍL	0個/ｍL	0個/ｍL	0個/ｍL	0個/ｍL	0個/ｍL	0個/ｍL	4個/ｍL	0個/ｍL	0個/ｍL	0個/ｍL
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	0.008mg/L	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	0.002mg/L 未満	=====	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	=====	=====	=====	=====
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	0.001mg/L 未満	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	=====	=====	=====	=====
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.31mg/L	=====	=====	=====	=====	0.34mg/L	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	0.06mg/L 未満	=====	0.06mg/L 未満	0.06mg/L 未満	0.06mg/L 未満	=====	=====	=====	=====
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	0.002mg/L 未満	=====	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	=====	=====	=====	=====
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	0.006mg/L 未満	=====	0.006mg/L 未満	0.006mg/L 未満	0.006mg/L 未満	=====	=====	=====	=====
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	0.003mg/L 未満	=====	0.003mg/L 未満	0.003mg/L 未満	0.003mg/L 未満	=====	=====	=====	=====
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	0.01mg/L 未満	=====	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	=====	=====	=====	=====
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	0.001mg/L 未満	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	=====	=====	=====	=====
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01mg/L 未満	=====	=====	=====	=====									

《原水》					
	項目	原水			
	採水年月日	5月25日		5月26日	
	採水地	滝山水源	朝金水源	法勝寺第2水源	法勝寺第3水源 法勝寺第4水源
	気温	15.0℃	22.0℃	24.0℃	24.0℃ 26.0℃
	水温	15.0℃	16.0℃	15.0℃	14.0℃ 15.0℃
1	一般細菌	=====	=====	0個/ml	3個/ml 0個/ml
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	=====	=====	0.003mg/L 未満	0.003mg/L 未満 0.003mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	=====	=====	0.00005mg/L 未満	0.00005mg/L 未満 0.00005mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	=====	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満 0.001mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	=====	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満 0.001mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	=====	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満 0.001mg/L 未満
8	六価クロム化合物	=====	=====	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満 0.002mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	=====	=====	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満 0.004mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	=====	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満 0.001mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	=====	=====	0.4mg/L	0.1mg/L 0.1mg/L
12	フッ素及びその化合物	=====	=====	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満 0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	=====	=====	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満 0.1mg/L 未満
14	四塩化炭素	=====	=====	0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満 0.0002mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	=====	=====	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満 0.005mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	=====	=====	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満 0.004mg/L 未満
17	ジクロロメタン	=====	=====	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満 0.002mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	=====	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満 0.001mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	=====	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満 0.001mg/L 未満
20	ベンゼン	=====	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満 0.001mg/L 未満
21	亜鉛及びその化合物	=====	=====	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満 0.1mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物	=====	=====	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満 0.02mg/L 未満
23	鉄及びその化合物	=====	=====	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満 0.03mg/L 未満
24	銅及びその化合物	=====	=====	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満 0.1mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物	=====	=====	10mg/L	15mg/L 4.3mg/L
26	マンガン及びその化合物	=====	=====	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満 0.005mg/L 未満
27	塩化物イオン	=====	=====	10mg/L	13mg/L 15mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	=====	=====	40mg/L	56mg/L 63mg/L
29	蒸発残留物	=====	=====	97mg/L	120mg/L 130mg/L
30	陰イオン界面活性剤	=====	=====	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満 0.02mg/L 未満
31	ジェオスミン	=====	=====	0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満 0.000001mg/L 未満
32	2-メチルイソボルネオール	=====	=====	0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満 0.000001mg/L 未満
33	非イオン界面活性剤	=====	=====	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満 0.005mg/L 未満
34	フェノール類	=====	=====	0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満 0.0005mg/L 未満
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	=====	=====	0.3mg/L	0.3mg/L 未満 0.3mg/L
36	pH値	=====	=====	6.5	6.1 6.1
37	味	=====	=====	異常でない	異常でない 異常でない
38	臭気	=====	=====	異常でない	異常でない 異常でない
39	色度	=====	=====	1度 未満	1度 未満 1度 未満
40	濁度	=====	=====	0.5度 未満	0.5度 未満 0.5度 未満
	嫌気性芽胞菌	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml 0個/100ml
	ウラン及びその化合物	=====	=====	=====	=====