

浄水																
項目		基準値	12月2日					12月14日								
採水年月日																
採水地			天萬	上野	池野	能竹	東町	金山	馬佐良	今長	早田	八金	入蔵	与一谷	赤谷	大河内
水温			15.0℃	13.0℃	11.0℃	14.0℃	14.0℃	11.0℃	13.0℃	12.0℃	13.0℃	11.0℃	12.0℃	12.0℃	12.0℃	10.0℃
遊離残留塩素		mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.009mg/L								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下											0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下											0.001mg/L 未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下														
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下											0.18mg/L			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下														
20	ベンゼン	0.01mg/L以下														
21	塩素酸	0.6mg/L以下											0.06mg/L 未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下											0.002mg/L 未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下											0.006mg/L 未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下											0.003mg/L 未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下											0.01mg/L 未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下											0.001mg/L 未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下											0.01mg/L 未満			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下											0.003mg/L 未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下											0.003mg/L 未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下											0.009mg/L 未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下											0.008mg/L 未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下														
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														

《原水》				
	項目	原水		
	採水年月日	12月2日		
	採水地	滝山水源	朝金水源	諸木水源
	気温	6.0℃	7.0℃	7.0℃
	水温	15.0℃	13.0℃	17.0℃
1	一般細菌	=====	=====	=====
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	=====	=====	=====
4	水銀及びその化合物	=====	=====	=====
5	セレン及びその化合物	=====	=====	=====
6	鉛及びその化合物	=====	=====	=====
7	ヒ素及びその化合物	=====	=====	=====
8	六価クロム化合物	=====	=====	=====
	亜硝酸態窒素	=====	=====	=====
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	=====	=====	=====
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	=====	=====	=====
11	フッ素及びその化合物	=====	=====	=====
12	ホウ素及びその化合物	=====	=====	=====
13	四塩化炭素	=====	=====	=====
14	1,4-ジオキサン	=====	=====	=====
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	=====	=====	=====
16	ジクロロメタン	=====	=====	=====
17	テトラクロロエチレン	=====	=====	=====
18	トリクロロエチレン	=====	=====	=====
19	ベンゼン	=====	=====	=====
20	亜鉛及びその化合物	=====	=====	=====
21	アルミニウム及びその化合物	=====	=====	=====
22	鉄及びその化合物	=====	=====	=====
23	銅及びその化合物	=====	=====	=====
24	ナトリウム及びその化合物	=====	=====	=====
25	マンガン及びその化合物	=====	=====	=====
26	塩化物イオン	=====	=====	=====
27	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	=====	=====	=====
28	蒸発残留物	=====	=====	=====
29	陰イオン界面活性剤	=====	=====	=====
30	ジオスミン	=====	=====	=====
31	2-メチルイソボルネオール	=====	=====	=====
32	非イオン界面活性剤	=====	=====	=====
33	フェノール類	=====	=====	=====
34	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	=====	=====	=====
35	pH値	=====	=====	=====
36	味	=====	=====	=====
37	臭気	=====	=====	=====
38	色度	=====	=====	=====
39	濁度	=====	=====	=====
	嫌気性芽胞菌	0個/100mL	0個/100mL	0個/100mL
	ウラン及びその化合物	=====	=====	=====