

# 原水水質検査結果

朝金水源

項目		単位	令和6年									令和7年		
			4月9日	5月8日	6月4日	7月3日	8月6日	9月4日	10月28日	11月6日	12月5日	1月15日		
	採水日													
	天候(前日)		曇/雨	曇/雨	曇/雨	雨/曇	晴	曇/晴	曇	曇/雨	曇/晴	曇/雨	曇/雨	
	天候(当日)		雨/晴	曇/雨	雨/晴	曇	晴/曇	晴	曇	雨	曇/雨	雨	雨	
	気温	℃	11.8	13.2	20.4	33.1	31.7	28.1	15.9	13.7	10.7	5.0		
	水温	℃	15.6	15.2	16.4	20.0	21.0	20.3	17.9	17.2	12.8	9.4		
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL									1		
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L							0.0003	未満			
	4	水銀及びその化合物	mg/L							0.00005	未満			
	5	セレン及びその化合物	mg/L							0.001	未満			
	6	鉛及びその化合物	mg/L							0.001	未満			
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L							0.001	未満			
	8	六価クロム化合物	mg/L							0.003				
	9	亜硝酸態窒素	mg/L							0.004	未満			
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							0.001	未満			
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L							1.2				
	12	フッ素及びその化合物	mg/L							0.08	未満			
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L							0.1	未満			
	14	四塩化炭素	mg/L							0.0002	未満			
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L							0.005	未満			
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L							0.004	未満			
	17	ジクロロメタン	mg/L							0.002	未満			
	18	テトラクロロエチレン	mg/L							0.001	未満			
	19	トリクロロエチレン	mg/L							0.001	未満			
	20	ベンゼン	mg/L							0.001	未満			
	21	亜鉛及びその化合物	mg/L							0.1	未満			
	22	アルミニウム及びその化合物	mg/L							0.02	未満			
	23	鉄及びその化合物	mg/L							0.03	未満			
	24	銅及びその化合物	mg/L							0.1	未満			
	25	ナトリウム及びその化合物	mg/L							11				
	26	マンガン及びその化合物	mg/L							0.005	未満			
	27	塩化物イオン	mg/L							11				
	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							87				
	29	蒸発残留物	mg/L							150				
	30	陰イオン界面活性剤	mg/L							0.02	未満			
	31	ジェオスミン	mg/L							0.000001	未満			
	32	2-メチルイソボルネオール	mg/L							0.000001	未満			
	33	非イオン界面活性剤	mg/L							0.005	未満			
	34	フェノール類	mg/L							0.0005	未満			
	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L							0.3	未満			
	36	pH値								7.3				
	37	味								====				
	38	臭気								異常でない				
	39	色度	度							<1				
	40	濁度	度							<0.5				
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(備考) \* 検査結果中の“ND”は、Non-detection(不検出)の略。  
 \* 定量下限値未満の場合は、“<(不等号)”で表記。