令和7年度　　南部町馬佐良　　馬佐良配水池系統給水栓

| 項目 | | 単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23日(水) | 20日(火) | 10日(火) | 9日(水) | 7日(木) | 10日(水) | 6日(月) | 4日(火) | 9日(火) | 19日(月) | 17日(火) | 10日(火) | | | | |
| | 前日天候 | | | 曇\|雨 | 晴/曇 | 曇 | 晴/曇 | 曇/晴 | 曇\|雨 | 晴\|雨 | 雨/晴 | 曇 | 晴 | 雪/雨 | 晴/雨 | 12 | | | |
| | 当日天候 | | | 雨 | 曇/晴 | 曇\|雨 | 曇/晴 | 雨/曇 | 雨 | 晴\|雨 | 晴/曇 | 曇/晴 | 晴/雨 | 曇/晴 | 曇/晴 | 12 | | | |
| | 気温 | ℃ | | 15.8 | 29.2 | 23.5 | 32.5 | 30.5 | 25.3 | 25.6 | 12.7 | 9.6 | 9.6 | 5.7 | 6.8 | 12 | 32.5 | 5.7 | 18.9 |
| | 水温 | ℃ | | 17.9 | 19.6 | 21.0 | 25.7 | 26.5 | 24.5 | 21.8 | 17.0 | 13.9 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 12 | 26.5 | 11.3 | 18.5 |
| 水質基準項目 | 一般細菌 | 個/mL | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 12 | | | |
| | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10mg/L以下 | | | 1.5 | | | | | | | | | | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び | mg/L | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素酸 | mg/L | 0.6mg/L以下 | | | <0.06 | | | <0.06 | | | <0.06 | | | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02mg/L以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | クロロホルム | mg/L | 0.06mg/L以下 | | | <0.006 | | | <0.006 | | | <0.006 | | | <0.006 | 4 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 臭素酸 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| | ブロモホルム | mg/L | 0.09mg/L以下 | | | <0.009 | | | <0.009 | | | <0.009 | | | <0.009 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | mg/L | 200mg/L以下 | 9.1 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 12 | 9.6 | 9.0 | 9.3 |
| | カルシウム､マグネシウム等(硬度 | mg/L | 300mg/L以下 | | | 91.4 | | | 91.6 | | | 91.6 | | | 89.4 | 4 | 91.6 | 89.4 | 91.0 |
| | 蒸発残留物 | mg/L | 500mg/L以下 | | | 142 | | | 149 | | | 151 | | | 159 | 4 | 159 | 142 | 150 |
| | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | mg/L | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | mg/L | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | mg/L | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12 | | | |
| | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12 | | | |
| | 色度 | 度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 濁度 | 度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.1mg/L以上 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | 水質基準への適合判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | | |

令和7年度　　南部町馬佐良　　馬佐良配水池系統給水栓

| 項目 | | 単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23日(水) | 20日(火) | 10日(火) | 9日(水) | 7日(木) | 10日(水) | 6日(月) | 4日(火) | 9日(火) | 19日(月) | 17日(火) | 10日(火) | | | | |
| 臭項 | 電気伝導率 | μS/cm | | 219 | 223 | 223 | 225 | 223 | 217 | 221 | 211 | 218 | 214 | 216 | 218 | 12 | 225 | 211 | 219 |