南部町池野
給水栓水

令和7年度　浄水水質検査結果

		項目	単位	水質基準等	令和7年									令和8年		
					4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
		採水日			4月24日	5月21日	6月11日	7月8日	8月4日	9月17日	10月7日					
		天候(前日)			雨	曇/晴	曇｜雨	晴	晴	晴	晴｜雨					
		天候(当日)			曇｜晴	曇	雨/曇	晴/曇	曇/晴	晴/曇	曇					
		気温	℃		14.0	27.2	22.6	30.4	33.3	32.1	25.1					
		水温	℃		16.5	20.6	23.0	29.4	27.4	25.8	22.6					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0					
	2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			<0.001			<0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			1.5			1.5						
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下												
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下												
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下												
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下												
	20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下												
	21	塩素酸	mg/L	0.6 以下			<0.06			<0.06						
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			<0.002			<0.002						
	23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			<0.006			<0.006						
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			<0.003			<0.003						
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			<0.01			<0.01						
	26	臭素酸	mg/L	0.01 以下			<0.001			<0.001						
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			<0.01			<0.01						
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			<0.003			<0.003						
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			<0.003			<0.003						
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			<0.009			<0.009						
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			<0.008			<0.008						
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下												
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下												
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下												
	38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	11.6	12.2	12.0	11.6	11.9	11.8	11.8					
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下			93.2			90.9						
	40	蒸発残留物	mg/L	500 以下			149			137						
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下												
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下												
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下												
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下												
	45	フェノール類	mg/L	0.005 以下												
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
	47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7					
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
	51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
		残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20					
		水質基準への適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
独自項目	1	電気伝導率		μS/cm	229	229		226	226	221	221					
	14	嫌気性芽胞菌		個/100mL												

(備考) ＊定量下限値未満の場合は、″＜(不等号)″で表記。