

|        | 項目                                 | 単位      |                | 6月         |
|--------|------------------------------------|---------|----------------|------------|
|        |                                    |         |                | 23日(火)     |
|        | 前日天候                               |         |                | 曇 雨        |
|        | 当日天候                               |         |                | 曇          |
|        | 気温                                 | ℃       |                | 22. 2      |
|        | 水温                                 | ℃       |                | 23. 5      |
| 水質基準項目 | 一般細菌                               | 個/mL    | 100個/mL以下      | 0          |
|        | 大腸菌                                |         | 検出されないこと       | 検出せず       |
|        | カドミウム及びその化合物                       | mg/L    | 0. 003mg/L以下   | <0. 0003   |
|        | 水銀及びその化合物                          | mg/L    | 0. 0005mg/L以下  | <0. 00005  |
|        | セレン及びその化合物                         | mg/L    | 0. 01mg/L以下    | <0. 001    |
|        | 鉛及びその化合物                           | mg/L    | 0. 01mg/L以下    | <0. 001    |
|        | ヒ素及びその化合物                          | mg/L    | 0. 01mg/L以下    | 0. 007     |
|        | 六価クロム化合物                           | mg/L    | 0. 02mg/L以下    | <0. 002    |
|        | 亜硝酸態窒素                             | mg/L    | 0. 04mg/L以下    | <0. 004    |
|        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L    | 0. 01mg/L以下    | <0. 001    |
|        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L    | 10mg/L以下       | 0. 3       |
|        | フッ素及びその化合物                         | mg/L    | 0. 8mg/L以下     | 0. 33      |
|        | ホウ素及びその化合物                         | mg/L    | 1. 0mg/L以下     | <0. 1      |
|        | 四塩化炭素                              | mg/L    | 0. 002mg/L以下   | <0. 0002   |
|        | 1, 4-ジオキサン                         | mg/L    | 0. 05mg/L以下    | <0. 005    |
|        | シス-1, 2-ジクロロエチン及びトランス-1, 2-ジクロロエチン | mg/L    | 0. 04mg/L以下    | <0. 004    |
|        | ジクロロメタン                            | mg/L    | 0. 02mg/L以下    | <0. 002    |
|        | テトラクロロエチレン                         | mg/L    | 0. 01mg/L以下    | <0. 001    |
|        | トリクロロエチレン                          | mg/L    | 0. 01mg/L以下    | <0. 001    |
|        | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロベンゼン  | mg/L    | 0. 00005mg/L以下 | <0. 000005 |
|        | ベンゼン                               | mg/L    | 0. 01mg/L以下    | <0. 001    |
|        | 塩素酸                                | mg/L    | 0. 6mg/L以下     |            |
|        | クロロ酢酸                              | mg/L    | 0. 02mg/L以下    |            |
|        | クロロホルム                             | mg/L    | 0. 06mg/L以下    |            |
|        | ジクロロ酢酸                             | mg/L    | 0. 03mg/L以下    |            |
|        | ジブロモクロロメタン                         | mg/L    | 0. 1mg/L以下     |            |
|        | 臭素酸                                | mg/L    | 0. 01mg/L以下    |            |
|        | 総トリハロメタン                           | mg/L    | 0. 1mg/L以下     |            |
|        | トリクロロ酢酸                            | mg/L    | 0. 03mg/L以下    |            |
|        | ブロモジクロロメタン                         | mg/L    | 0. 03mg/L以下    |            |
|        | ブロモホルム                             | mg/L    | 0. 09mg/L以下    |            |
|        | ホルムアルデヒド                           | mg/L    | 0. 08mg/L以下    |            |
|        | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L    | 1. 0mg/L以下     | <0. 1      |
|        | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L    | 0. 2mg/L以下     | <0. 02     |
|        | 鉄及びその化合物                           | mg/L    | 0. 3mg/L以下     | <0. 03     |
|        | 銅及びその化合物                           | mg/L    | 1. 0mg/L以下     | <0. 1      |
|        | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L    | 200mg/L以下      | 15. 9      |
|        | マンガン及びその化合物                        | mg/L    | 0. 05mg/L以下    | <0. 005    |
|        | 塩化物イオン                             | mg/L    | 200mg/L以下      | 9. 6       |
|        | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L    | 300mg/L以下      | 57. 4      |
|        | 蒸発残留物                              | mg/L    | 500mg/L以下      | 118        |
|        | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L    | 0. 2mg/L以下     | <0. 02     |
|        | ジェオスミン                             | mg/L    | 0. 00001mg/L以下 | <0. 000001 |
|        | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L    | 0. 00001mg/L以下 | <0. 000001 |
|        | 非イオン界面活性剤                          | mg/L    | 0. 02mg/L以下    | <0. 002    |
|        | フェノール類                             | mg/L    | 0. 005mg/L以下   | <0. 00005  |
|        | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L    | 3mg/L以下        | <0. 3      |
|        | pH値                                |         | 5. 8以上8. 6以下   | 7. 4       |
|        | 味                                  |         | 異常でないこと        |            |
|        | 臭気                                 |         | 異常でないこと        | 異常なし       |
|        | 色度                                 | 度       | 5度以下           | <0. 5      |
|        | 濁度                                 | 度       | 2度以下           | <0. 1      |
| 自<br>項 | 残留塩素                               | mg/L    | 0. 1mg/L以上     |            |
|        | 電気伝導率                              | μ S/cm  |                | 199        |
|        | 嫌気性芽胞菌                             | 個/100mL |                | 0          |