焼却施設の維持管理に関する記録

南部町・伯耆町清掃施設管理組合
クリーンセンター

令和8年度

1　処分した廃棄物の各月毎の種類、数量

種　　類	可燃ごみ（家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物）

区　分		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
1号炉	焼却量	t	143.4	143.0	174.7	136.8	109.4	131.5							838.8
2号炉	焼却量	t	165.3	118.0	125.4	185.1	169.1	142.2							905.1
合計焼却量		t	308.7	261.0	300.1	321.9	278.5	273.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,743.9

2　燃焼室中の燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素（CO）濃度

		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
燃焼室中の燃焼ガス温度 ※1	1号炉	℃	935.9	945.7	953.0	926.3	935.5	918.7							935.9
	2号炉	℃	945.4	950.6	954.1	947.5	953.8	939.3							948.5
集じん機入口燃焼ガス温度 ※2	1号炉	℃	195.4	192.6	195.6	196.2	197.5	198.2							195.9
	2号炉	℃	192.9	195.3	191.5	194.3	195.6	196.0							194.3
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度 ※3	1号炉	ppm	53.8	52.4	55.7	61.1	49.4	48.2							53.4
	2号炉	ppm	33.7	29.6	30.5	45.9	46.7	64.6							41.8

※1フロー図上の①にて測定
※2フロー図上の②にて測定
※3フロー図上の③にて測定

３　ばい煙濃度測定結果

区　　分	規　制　値 法規制値	単　位	1号炉		2号炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを摂取した年月日						
結果の得られた年月日						
ばいじん濃度※4	0.25	g/㎥N				
硫黄酸化物濃度※4	20	㎥N/h				
窒素酸化物濃度※4	—	ppm				
塩化水素濃度※4	700	mg/㎥N				

※4フロー図上の④にて測定

４　排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

区　　分	規　制　値	単　位	1　号　炉	2　号　炉
排ガスを摂取した年月日				
結果の得られた年月日				
排ガス中のダイオキシン類濃度	10	ng-TEQ/㎥N		